



ARCH

Q U A L I T Y A R C H I T E C T U R E

Q-ARCH Sp. z o.o.

31 - 533 Kraków, ul. Cystersów 13/4-5
e-mail: biuro@q-arch.pl, tel: +48 12 414 11 14, fax: +48 12 627 65 81

Kraków, 14.10.2009

**Szanowna Pani
inż. Barbara Zymon**

**Gdański Teatr Szekspirowski
80-828 Gdańsk
ul. Długi Targ 11/13**

dotyczy: odpowiedzi na pismo nr 244/2009

Szanowna Pani.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 12.10.2009 r. przesyłam w załączeniu uproszczony plan zagospodarowania terenu inwestycji budowy teatru z naniesionym przysłanym przez Panią obrysem terenu już objętym badaniami archeologicznymi oraz obrysem posadowienia całego obiektu.

Generalnie cały obiekt posadowiony jest na następujących głębokościach :

- rzędna spodu płyty dennej: - 6,15m
- rzędna dna wykopu (pod warstwami podkładowymi): - 6,50m

Płyta denna przegłębiona jest w miejscach posadowienia dźwigów osobowych oraz platformy transportowej sceny.

Szyby dźwigów osobowych posadowione są na następujących głębokościach:

- rzędna spodu płyty dennej: - 6,70m
- rzędna dna wykopu (pod warstwami podkładowymi): - 7,05m

Szyb platformy transportowej sceny posadowiony jest na następujących głębokościach:

- rzędna spodu płyty dennej: - 7,10m
- rzędna dna wykopu (pod warstwami podkładowymi): - 7,45m

Usytuowanie całej płyty dennej obiektu oraz dźwigów osobowych i platformy transportowej uwidocznione jest na załączonym planie zagospodarowania.

Z poważaniem

arch. Robert Kuzianik